



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
Одељење за инспекцијски надзор
Београд
Предмет 07.7 бр.217.1-490/2025
Дана 12.09.2025. године

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 12.09.2025. године, у 12.00 часова, у Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4, Палилула, Београд у предмету вршења ванредног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора у погледу утврђивања спровођења мера заштите од пожара сходно чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2015), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/1977, 45/1985, 18/1989 и "Сл. гласник РС" бр. 48/1994 и 101/2005 "Сл. гласник СРС" бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005), а у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018).

Разлози за ванредан инспекцијски надзор:

- надзор је захтевао надзирани субјекат као утврђујући надзор

Инспекцијски надзор извршили инспектори:

- полицијски саветник, [REDACTED]
- виши полицијски сарадник, [REDACTED]
- потпуковник полиције, [REDACTED]

Инспекцијски надзор је извршен као самосталан.

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је регистровани субјекат.

Правно лице

Пословно име и назив: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ, Француска 3, ГО Стари град, Београд, МБР: 07023863, ПИБ: 100046437, Некатегорисан, Контакт: 011/3281333; www.narodnopozeriste.rs; dradunovic@narodnopozeriste.rs

Заступник/одговорна лица: Драгољуб Бајић, [REDACTED], функција: в.д. управника

Код надзираног субјекта је пре инспекцијског надзора утврђен повећан ризик у складу са одредбама Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл.гласник РС”,бр.76/10), решењем о категоризацији утврђена повећана категорија угрожености, сходно члану 23. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др.закони).

Након инспекцијског надзора код надзираног субјекта је утврђен критичан степен ризика (Контролна листа).

Инспекцијски надзор извршен је у периоду од 04.09.-05.09.2025. године.

Инспекцијски надзор је извршен:

- НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Француска бр.3, ГО Стари град, Београд, Категорија II.1.9.

Инспекцијски надзор је извршен на основу чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др.закони), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), а у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018). Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности - по плану инспекцијског надзора.

Налог за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог: [REDACTED]

Функција лица које је издало налог: [REDACTED]

Датум издавања налога: 27.08.2025. године

Предмет налога:

1. смањење ризика од настанка пожара и експлозија
2. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте
3. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта
4. омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање
5. омогућавање ефикасног гашења пожара
6. провера организационог облика послова заштите од пожара
7. провера обучености запослених из области заштите од пожара
8. исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара
9. контролна листа надзираног субјекта

Надзирани субјекат:

- није обавештен о предстојећем инспекцијском надзору из следећих разлога: надзор је захтевао надзирани субјекат као утврђујући надзор;

Инспекцијски надзор је почео:

- уручењем налога за инспекцијски надзор надзираном субјекту;

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

- [REDACTED] шеф службе за безбедност и опште послове, [REDACTED]
- [REDACTED] шеф групе за безбедност и здравље на раду, [REDACTED]
- [REDACTED] саветник управника за безбедност, [REDACTED]

О вршењу надзора упознат је Драгољуб Бајић, в.д. управника.

2. Предмет инспекцијског надзора

1. смањење ризика од настанка пожара и експлозија
2. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте
3. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта
4. омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање
5. омогућавање ефикасног гашења пожара
6. провера организационог облика послова заштите од пожара
7. провера обучености запослених из области заштите од пожара
8. исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара
9. контролна листа надзираног субјекта

3. Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку

Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор је прикупио податке о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од значаја за предстојећи надзор, путем информационог система и других база података, као и путем непосредног сазнања и информисања и на други одговарајући начин, као и прибавио јавне исправе и податке из евиденција, односно регистара које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења, који су неопходни за инспекцијски надзор, и то:

- Досије
- Решење о категоризацији 217.10-68/14 од 01.04.2015. године

3.1. Радње предузете ради утврђивања чињеница

У инспекцијском надзору су предузете следеће радње ради утврђивања чињеница:

1) Контролна листа

Контролна листа за надзирани субјекат – објекти 2. категорије угрожености од пожара у којима се окупља више од 500 лица и пословни објекти који спадају у категорију високих објеката

Контролна листа чини саставни део овог записника.

2) Увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења

- Извод из АПР-а

3) Увид у пословне књиге, опште и појединачне акте, евиденције, уговоре, планске документе и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор

- лице је обавезно да донесе План заштите од пожара
- Решење бр. 217.5-178/24 од 19.11.2024. године којим се НЕ ДАЈЕ сагласност на План заштите од пожара;
- Програм обуке запослених радника: Решење бр.217.9-665/24 од 31.10.2024. године;

- Обука запослених радника: Дати на увид тестови обуке која је извршена у марту 2024. године;
- Служба заштите од пожара: на дан инспекцијског надзора инспекторима је усмено речено да је Служба заштите од пожара организована у оквиру Групе за обезбеђење и противпожарну заштиту, коју чине:
 - шеф службе за безбедност и опште послове, [REDACTED], Уверење 152-1-522/13 од 07.03.2013. године
 - 17 запослених радника службе обезбеђења
 - 4 оператера поред противпожарне централе
 - 6 извршилаца ватрогасне страже
 - 2 референта
 - 2-3 службеника обезбеђења гледалишта и сцене
- НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Француска бр.3, ГО Стари град, Београд, Категорија II.1.9.
- претходни инспекцијски надзор 217.1-706/2022 од 22.12.2022. године
- Решење бр. 217.3-50/2011 од 2/11/2011. године којим је дата сагласност на инвестиционо-техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара за адаптацију расхладних кула у Народном позоришту у Београду, Улица Француска бр.3;
- Решење бр. 217.3-782/2011 од 9/16/2011. године којим је дата сагласност на инвестиционо-техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара за адаптацију мале сцене „Раша Плаовић“ у Народном позоришту у Београду, Улица Француска бр.3;
- Решење бр. 217.4-400/2011 од 10/11/2011. године којим се утврђује да НИСУ спроведене предвиђене мере заштите од пожара предвиђене овереном инвестиционо-техничком документацијом за адаптацију мале сцене „Раша Плаовић“ у Народном позоришту у Београду, Улица Француска бр.3;
- Решење о категоризацији бр. 217.10-68/14 од 01.04.2015. године;

Попис преузетих докумената чини саставни део овог записника.

4) Преглед и провера локације, земљишта, објеката, пословног и другог нестамбеног простора, постројења, уређаја, опреме, прибора, возила и других наменских превозних средстава, других средстава рада, производа, предмета који се стављају у промет, робе у промету и других предмета којима надзирани субјекат обавља делатност или врши активност, као и других предмета од значаја за инспекцијски надзор

- Исправа о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара евид.број 02-0010-0001/24 од 28.09.2024. године, „Ватростоп“ доо из Београда (периодично испитивање);
- Исправа о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара евид.број 04-0010-0001/24 од 28.09.2024. године, „Ватростоп“ доо из Београда;
- Исправа о контролисању инсталација стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара евид.број 16-02/24 од 19.02.2024. године, „Frenki alarm“ доо из Ваљева;
- Потврда за обуку руковања централом за дојаву и сигнализацију пожара, „Frenki alarm“ доо из Ваљева;
- Исправа о контролисању инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом евид.број 22-1228/07-09 од 28.12.2022. године, „TVI“ доо из Београда (спринклер систем);
- Исправа о контролисању инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом евид.број 22-1228/06-09 од 28.12.2022. године, „TVI“ доо из Београда (дренчер систем);

- Стручни налаз о извршеном периодичном прегледу и испитивању громобранске инсталације, „ANNI Zaštita“ доо из Београда;
- Стручни налаз о извршеном периодичном прегледу и испитивању електричне инсталације бр.1650 од 07.07.2025. године, „ANNI Zaštita“ доо из Београда;
- Извештај о извршеној ревизији TS 10/0,4kV 3x1000kVA бр.236/2024 од 27.12.2024. године, „BOS Projekt“ доо из Ваљева;
- Извештај о извршеној терморевизији TS 10/0,4kV 3x1000kVA бр.236-1/2024 од 27.12.2024. године, „BOS Projekt“ доо из Ваљева;
- Извештај о испитивању ВН електроизолационе опреме бр.236-2 од 27.12.2024. године, „BOS Projekt“ доо из Ваљева;
- Обрасци захтева и одобрења радова заваривања, резања и лемљења пример бр.870 од 31.01.2025. године;

4. Утврђено чињенично стање

4.1. Опис откривених незаконитости – утврђени недостаци:

Нормативно уређење (незаконитост-недостатак):

1. Није утврђена подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену адаптацију расхладних кула у Народном позоришту у Београду, Француска 3.

Доказ: Тачка 2.2. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором. Решење бр.217.3-50/2011 од 11.02.2011. године.

Правни основ: чл. 36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

2. Није утврђена подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену адаптацију мале сцене „Раша Плаовић“ у Народном позоришту у Београду, Француска 3.

Доказ: Тачка 2.2. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором. Решење бр.217.3-782/2011 од 16.09.2011. године и Решење бр. 217.4-400/2011 од 11.10.2011. године.

Правни основ: чл. 36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

3. Није прибављена сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на инвестиционо-техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара за извршену реконструкцију дела приземља претварањем ресторана „Боеми“ у музеј Народног позоришта.

Доказ: Тачка 2.1. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 33, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

4. Није утврђена подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену реконструкцију дела приземља претварањем ресторана „Боеми“ у музеј Народног позоришта у Београду.

Доказ: Тачка 2.2. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

5. Није прибављена сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на инвестиционо-техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара за извршену реконструкцију инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења (постављен је уређај за рано стартовање) на објекту Народног позоришта у Београду.

Доказ: Тачка 2.1. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 33, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

6. Није утврђена подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену реконструкцију инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења (постављен је уређај за рано стартовање) на објекту Народног позоришта у Београду, Француска 3.

Доказ: Тачка 2.2. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

7. Није прибављена сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на инвестиционо-техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара за извршену реконструкцију уградњом стабилних система за гашење пожара типа NOVEC у објекту Народног позоришта у Београду, Француска 3.

Доказ: Тачка 2.1. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да су стабилни системи за гашење халоном у 13 сектора замењени стабилним системима за гашење пожара типа NOVEC.

Правни основ: чл. 33, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

8. Није утврђена подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену реконструкцију уградњом стабилних система за гашење пожара типа NOVEC у објекту Народног позоришта у Београду, Француска 3.

Доказ: Тачка 2.2. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

9. Није израђен нормативни акт План заштите од пожара.

Доказ: Тачка 2.3. Контролне листе. Није дато на увид. Решење о категоризацији бр.217.10-68/14 од 01.04.2015. године.

Правни основ: чл. 27, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са Правилником о техничким нормативима о начину израде и садржаја Плана заштите од пожара аутономне покрајне, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију ("Сл. лист РС" бр. 73/2010)

10. Није извршена основна обука и практична провера знања из области заштите од пожара за све запослене раднике.

Доказ: Тачке 2.5. и 2.6. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 53. Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

11. Није обезбеђен потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства.

Доказ: Тачка 2.7. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором. Није на увид дата одлука о формирању службе са тачним именовањем лица и доказом о стручној оспособљеношћу.

Правни основ: чл. 24. став 2 и чл.25., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

12. Планови евакуације и упутства за поступање у случају пожара нису постављени на видљивим местима у објекту.

Доказ: Тачка 2.9. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 27а., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

13. Није израђен интерни нормативни акт за употребу, контролу и одржавање уграђене опреме, уређаја и инсталација изведених на местима угроженим од експлозивних смеша у складу са постојећим стандардима.

Доказ: Тачка 2.10. контролне листе. Није дато на увид.

Правни основ: чл. 20. став 1 и 2 и чл. 27., Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15) у складу са одредбама стандарда СРПС ЕН 60079-17 и СРПС ЕН 60079-19

Контролисани објекти (незаконитост-недостатак):

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, ФРАНЦУСКА БР. 3, БЕОГРАД, Категорија II.I.9.

14. Не врши се редовна контрола исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара.

Доказ: Тачка 3.2. Контролне листе. Исправа о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара евид.број 02-0010-0001/24 од 28.09.2024. године, „Ватростоп“ доо из Београда.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са поглављем V.2, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

15. Није извршено комплетно испитивање мобилних уређаја за почетно гашење пожара (контролно испитивање), које се обавља најмање сваке пете године, односно након петнаест година коришћења уређаја на сваке две године.

Доказ :Тачка 3.2. Контролне листе. Није достављен доказ да је извршено контролно испитивање свих мобилних уређаја који су старији од 5 година а који су наведени у Исправи о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара евид.број 02-0010-0001/24 од 28.09.2024. године, „Ватростоп“ доо из Београда (периодично испитивање).

Правни основ: чл. 43., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са поглављем V.2, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

16. Не врши се редовна контрола исправности инсталације хидрантске мреже за гашење пожара у објекту.

Доказ : Тачка 3.5. Контролне листе. Исправа о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара евид.број 04-0010-0001/24 од 28.09.2024. године, „Ватростоп“ доо из Београда. Такође, наведена Исправа није у потпуности израђена у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16), као нпр.:

- није наведена потребна количина воде спољне и унутрашње мреже за гашење пожара за објекат;
- приказани су резултати мерења радних карактеристика два појединачна унутрашња хидранта, али нису приказани резултати мерења добијени приликом истовременог рада хидраната спољне и унутрашње мреже;

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.12. и чл.30., Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС" бр. 3/2018), поглављем V.1., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

17. Није обезбеђена стална доступност хидраната и слободан простор око хидранта.

Доказ: Инспекцијским надзором је утврђено да хидрантски орман за гашење пожара који се налазе на 5. спрату, као и хидрант испред Оружарнице на -2 нивоу Б објекта нису доступни јер се испред њих налази разни неприпадајући материјал.

Правни основ: чл. 77. став 1, тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл. 31, Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. Гласник РС" бр. 3/2018)

18. Није изведена инсталација противпаничне расвете на свим путевима евакуације у јавном објекту Народно позориште у Београду.

Доказ :Тачка 3.6. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да недостају светилке противпаничне расвете на 6. и 5. спрату у ходнику Б објекта, у евакуационим степеништима, на евакуационим излазима из Просценијума и др..

Правни основ: чл. 40. став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

19. Није у исправном и функционалном стању противпанична расвета инсталирана у објекту Народног позоришта (поједине светилке немају заштитне поклопце).

Доказ :Тачка 3.7. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да недостаје заштитна арматура на светилкама на 6. нивоу Б објекта, на 5. нивоу у балетским салама, у евакуационим степеништима и др.

Правни основ: чл. 40 став 1 и 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

20. Не врши се редовна контрола исправности изведене инсталације противпаничне расвете у објекту.

Доказ :Тачка 3.7. Контролне листе. Није дато на увид.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

21. Нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију у објекту Народног позоришта у Београду, јер се на евакуационим путевима на више места у објекту одлаже разноврстан гориви и други функционално неприпадајући материјал.

Доказ: Тачка 3.8. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да се у свим тампон просторима евакуационих степеништа ка улици Браће Југовића, у ходницима у приземљу испред техничких просторија, као и у свим ходницима на нивоима -1, -2 и -3 држи расходовани сценски мобилијар, дрвени и метални сандуци, столице, столови и друго.

Правни основ: чл. 40. став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

22. Нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију у објекту Народног позоришта, јер су није извршено обележавање путева евакуације ознакама смера евакуације и обележавање врата која представљају етажни или крајњи евакуациони излаз.

Доказ :Тачка 3.8. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

23. Нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију у објекту Народног позоришта у А објекту јер су на путевима евакуације постављене подне облоге од итисона за које није дата атестна документација о карактеристикама реакције на пожар према стандарду SRPS EN 13501-1.

Доказ :Тачка 3.8. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да се на степеништу које води из Музеја као и на степеништима и ходницима који воде ка галеријама и ВИП салону налази итисон.

Правни основ: чл. 40 став 1 и 2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

24. Нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију у објекту Народног позоришта у Б објекту јер су на путевима евакуације постављене подне облоге од истисона и ламината за које није дата атестна документација о карактеристикама реакције на пожар према стандарду SRPS EN 13501-1.

Доказ :Тачка 3.8. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да се у делу ходника према Француској улици на 4.спрату налази итисон, а на 2.спрату ламинат.

Правни основ: чл. 40 став 1 и 2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

25. Нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију људи из објекта јер се врата на свим излазима не отварају у смеру евакуације.

Доказ: Тачка 3.8. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да се врата која воде из Музеја не отварају у смеру евакуације.

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

26. Нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију људи из објекта јер се на крајњем излазу из објекта, испред врата која воде иза Мале сцене у спољашњи простор ка ул.Браће Југовића, скалдишти гориви и функционално неприпадајући материјал.

Доказ: Тачка 3.8. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да се испред врата складиште расходоване боце халона, столице и др..

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

27. Нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију људи из објекта јер се на крајњем излазу из објекта, испред помоћних евакуационих врата сегментних врата транспортног улаза која воде у спољашњи простор ка ул.Браће Југовића, складишти гориви и функционално неприпадајући материјал.

Доказ: Тачка 3.8. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором да се испред врата складиште дрвене и металне кутије и др..

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

28. Није обележено зборно место за евакуацију запослених и посетилаца из зграде јавне намене Народно позориште у Београду.

Доказ: Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл.77. став 1 тачка б), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

29. Не врши се редовна контрола исправности система за откривање и дојаву пожара, од стране овлашћеног тела.

Доказ :Тачка 3.11. Контролне листе. Исправа о контролисању инсталација стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара евид.број 16-02/24 од 19.02.2024. године, „Frenki alarm“ доо из Ваљева Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.72. и чл.73., Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93), поглавље V.3, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

30. Не врше се мере редовних одржавања - двомесечних функционалних провера исправности система за дојаву пожара у складу са законским и подзаконским прописима.

Доказ :Тачка 3.11 контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 77. став 1. тачка б) Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл. 71. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93)

31. Није извршен детаљни преглед свих саставних делова стабилне инсталације за дојаву пожара, који се врши на сваких пет година, при чему је обавезно мерење отпора изолације и уземљења инсталације.

Доказ :Тачка 3.11. Контролне листе. Није дато на увид.

Правни основ: чл. 43., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.75., Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93)

32. Поред дојавне централе система за откривање и дојаву пожара не налази се Контролна књига корисника инсталације.

Доказ :Тачка 3.13. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 43., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.6., чл.7., чл.18. став 2 и чл.71., Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93)

33. Не врши се редовна контрола исправности инсталација стабилног система за гашење пожара распршеном водом (спринклер), од стране овлашћеног тела.

Доказ :Тачка 3.15. Контролне листе. Исправа о контролисању инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом евид.број 22-1228/07-09 од 28.12.2022. године, „TVГ“ доо из Београда.

Правни основ: чл.44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

34. Није формирана техничка документација стабилне инсталације за гашење пожара водом – мокри спринклер систем: опис инсталација, функционисање, упутство о руковању, сервисирању и одржавању, периодичним прегледима, евиденцији радова одржавања, извршне функције и др. у складу са упутством произвођача и захтевима дефинисаним пројектном документацијом.

Доказ: Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

35. Не врши се редовна контрола исправности инсталација стабилног система за гашење пожара распршеном водом (дренчер), од стране овлашћеног тела.

Доказ :Тачка 3.15. Контролне листе. Исправа о контролисању инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом евид.број 22-1228/06-09 од 28.12.2022. године, „TVГ“ доо из Београда.

Правни основ: чл.44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

36. Не врши се редовна контрола исправности инсталација стабилног система за гашење пожара гасовитим средствима (NOVEC), од стране овлашћеног тела.

Доказ :Тачка 3.15. Контролне листе. Није дато на увид.

Правни основ: чл.44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

37. Није извршена редовна контрола исправности инсталација стабилног система за гашење пожара гасовитим средствима (CO₂), од стране овлашћеног тела.

Доказ :Тачка 3.15. Контролне листе. Није дато на увид.

Правни основ: чл.44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

38. Није извршена редовна контрола исправности инсталације натпритисне вентилације у противпожарним степеништима, од стране овлашћеног тела.

Доказ: Тачка 3.18. Контролне листе. Утврђено инспекцијском надзором.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са поглављем V.6., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

39. Није извршена комплетна редовна контрола исправности инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења од стране стручно оспособљеног лица.

Доказ :Тачка 3.20. Контролне листе. Стручни налаз о извршеном периодичном прегледу и испитивању громобранске инсталације, „ANNI Zaštita“ доо из Београда – достављени налаз није потписан и оверен од стране стручно оспособљеног лица са одговарајућом лиценцом.

Правни основ: чл. 40. став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 15. и чл. 16., Правилник о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96) у складу са одредбама СРПС ЕН 62305-3

40. Не врши се редовна контрола инсталација ниског напона, општег напајања електричном енергијом, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ових инсталација.

Доказ :Тачка 3.21. Контролне листе. Стручни налаз о извршеном периодичном прегледу и испитивању електричне инсталације бр.1650 од 07.07.2025. године, „ANNI Zaštita“ доо из Београда. У закључку наведеног извештаја наводи се да електрична инсталација није безбедна за употребу. Такође, достављени налаз није потписан и оверен од стране стручно оспособљеног лица са одговарајућом лиценцом.

Правни основ: чл. 40. став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са поглављем IV, Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53 и 54/88 и 28/95)

41. Закрчен је и онемогућен прилаз, ради хитног искључења, поправки и одржавања разводном ормару у ходнику на – 2 нивоу Б објекта.

Доказ :Утврђено инспекцијским надзором да различити гориви и неприпадајући материјал (намештај, кутије и др.) заклања електроразводне ормаре.

Правни основ: чл. 78. став 1 тачка 4), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

42. Не врши се редовна контрола исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности клапни отпорних према пожару у системима вентилације (целокупан уређај за активирање и аутоматско затварање клапни најмање једанпут у два месеца).

Доказ : Тачка 4.6. Контролне листе. Није дато на увид.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.25., Правилник о техничким нормативима за аутоматско затварање врата или клапни отпорних на пожар ("Сл. лист СФРЈ" бр. 35/80)

43. Не врши се редовна контрола исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности, провера функционалности врата отпорних према пожару на границама пожарних сектора (нпр. затварања врата, ручке на вратима, заптивеност врата, шарке, крила врата, оквир врата и др.) и није устројена одговарајућа евиденција.

Доказ :Тачка 4.6. Контролне листе. Није дато на увид.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

44. Није изведена инсталација за изједначење потенцијала на вратима отпорним према пожару која се налазе на техничкој просторији у где се налазе електрични уређаји за појачавање светла, на 5. нивоу А сектора.

Доказ :Утврђено теренским надзором да је прекинуто галванско премошћење на вратима техничке просторије.

Правни основ: чл. 78 став 1 тачка 1., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

45. На више места у објекту врата отпорна према пожару, која се налазе на границама пожарних сектора се држе у отвореном положају (углавном су физичким препрекама спречена да се након отварања врата у затворен положај помоћу механизма за аутоматско затварање врата).

Доказ :Тачка 4.6. Контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 40 став 1 и 4, Закон о заштити од пожара("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 4, Правилник о техничким нормативима за аутоматско затварање врата или клапни отпорних на пожар ("Сл. лист СФРЈ" бр. 35/80)

46. Нису у потпуности предвиђене мере заштите од пожара и експлозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима.

Доказ :Тачка 4.7. Контролне листе. Недостаје образац примопредаје радова, као и евиденција радова.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.7-15., Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења ("Сл. гласник СР Србије", бр. 50/1979)

47. Не врши се редовна контрола исправности уграђених електричних уређаја и инсталација у противексплозијској заштити.

Доказ : Није дато на увид.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.7, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

48. Нису формиран евиденциони картони у које се уносе подаци о одржавању и превентивним периодичним прегледима електричних уређаја и опреме изведене у противексплозијској заштити, а према интерном нормативном акту правног лица за ову врсту инсталација и уређаја.

Доказ : Није дато на увид.

Правни основ: Правни основ: чл. 27. и 28., Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15) у складу са одредбама стандарда СРПС ЕН 60079-17 и СРПС ЕН 60079-19

49. У просторији са АКУ батеријама, у којој може доћи до стварања експлозивне атмосфере смеше водоника и ваздуха у простору изнад батерија и у којој је изведена инсталација опште расвете у противексплозијској заштити, накнадно је на зиду изведена електрична инсталација са импровизовано постављеним ножастим осигурачима од 100А, који не испуњавају технички

прописане услове заштите за коришћење у простору угроженом експлозивним смешама (нису изведени у Ех заштити).

Доказ: Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 31 став 1 тачка 5 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2015), у складу са стандардима СРПС ЕН 60079-17 и СРПС ЕН 60079-19.

50. Не врши се редовна контрола исправности резервног извора напајања електричном енергијом - дизел електричног агрегата.

Доказ: Није дато на увид.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

51. Није извршена комплетна функционална проба рада свих сигурносних система техничке заштите изведених објекту, који морају да раде у условима пожара, и напајају се преко дизел електричног агрегата.

Доказ: Утврђено инспекцијским надзором. Није дато на увид.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка б), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл. 109., Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53 и 54/88 и 28/95)

52. На месту где се налази дизел електрични агрегат недостаје сандук са песком садржине до 0,25 m³.

Доказ: Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка б), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

53. У просторији подстанице држи се и складишти гориви и функционално неприпадајући материјал (иверица, стари намештај, сценски материјал и др.).

Доказ: Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 78. став 1 тачка 4), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

54. Није омогућен приступ прикључку за ватрогасна возила на фасади објекта за спринклер инсталацију.

Доказ: утврђено инспекцијским прегледом. Извођењем нове фасаде прикључак за ватрогасна возила је зазидан.

Правни основ: чл. 78 став 1 тачка 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

55. Није извршено заптивање отвора и заштита кабловских продора кроз зидове који представљају границе пожарних сектора, материјалима који имају исту ватроотпорност као и зид у коме се налазе, као и премазивање каблова са обе стране у дужини према упутству произвођача, на више места у објекту Народног поторишта.

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

56. Није извршено пожарно издвајање простора у ком је постављен АПА уређај, који напаја сигурносне системе који раде у случају пожара, зидовима, таваницом и вратима отпорним према пожару у складу са потребним степеном отпорности према пожару.

Доказ: Утврђено инспекцијским надзором. Извршено је постављање АПА уређаја у простору који није издвојен као посебан пожарни сектор у односу на остали део објекта.

Правни основ: чл. 78 став 1 тачка 2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

57. Није извршено чишћење и неутрализација подземног резервоара за лож уље од заосталих запаљивих течности и пара.

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом. Није дат на увид извештај о чишћењу.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара и експлозије при чишћењу судова за запаљиве течности („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 44/83 и 60/86)

58. Клизна врата уграђена након пожара у простору иза Велике сцене (простор Просценијума), која су на граници пожарног сектора, немају Извештај о испитивању отпорности према пожару, а простор представља засебан пожарни сектор у односу на остали део објекта.

Доказ: утврђено инспекцијским прегледом

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 3), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 1 и 9, Правилник о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/90)

59. У техничкој просторији топлотне подстанице, у подруму објекта испод нивоа околног терена, складиште се запаљиви гасови; приликом вршења инспекцијског надзора затечене су 3 боце од по 10 kg кисеоника и 3 боце од по 10 kg ацетилена.

Доказ: Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл.22. став 1 а у вези са чл.31 став 1 тачка 3) и 7), Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15)

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Француска бр.3, ГО Стари град, Београд, Категорија II.1.9.

Објект је подељен у 2 главна сектора (објекта), А и Б:

- А сектор – историјски део објекта, подељен на подсекторе А1 и А2. Подсектор А1: предњи део објекта, гледалиште, до металне завесе на великој сцени, и подземне етаже које се налазе испод овог дела објекта; Подсектор А2: велика сцена, дорада, просценијум подсценски простор, глумачки салон, гардеробе, доњи технички построј; дорада је подељена ватроотпорном завесом. Сектор А штити се са 2 ватроотпорне завесе.

- Б сектор – мала сцена „Раша Плаовић“, приручни магацини, гардеробе, простори декора, реквизите, обућарски магацини и др., топлотна подстанница, траф-станница, простор дизел-електричног агрегата, АКУ станица, технички лифтови и др.

- Опрема, уређаји и системи у функцији заштите од пожара: мобилни уређаји за гашење пожара, хидрантска инсталација са хидростаницом, противпанична расвета, стабилна инсталација за дојаву пожара, стабилни системи за гашење пожара: спринклер систем, систем за гашење халоном, дренчер систем и систем за гашење компримованим CO₂, громобранска инсталација, систем за одвођење дима и топлоте, систем опште и локалне вентилације;

резервно напајање обезбеђено преко дизелелектричног агрегата; објект поседује сопствену трафо-станицу, TS B-514, 3x10/0,4 kVA.

- Број запослених радника је 637, још 283 је запослено према привременом уговору о уметничкој сарадњи и 54 преко омладинске задруге. Максималан број присутних лица у једном тренутку (када су попуњене обе сцене) јесте око 1500 посетилаца.

- Напомена: Објект не поседује гасну инсталацију, као ни систем опште и локалне вентилације тако да тачке 3.22. и 4.3. и 4.4. неће бити предмет налагања мера, изведену хидрантску инсталацију за гашење пожара, уграђен систем за откривање и дојаву, пошто се потреба за истим утврђује кроз израду Плана и инвестиционо-техничке документације.

5. Мере за отклањање незаконитости

У складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је, пошто је открио незаконитост у пословању / поступању надзираног субјекта, указао надзираном субјекту на незаконитост и опоменуо га због тога.

Инспектор је изрекао меру за отклањање незаконитости, у складу са овлашћењима из Закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», бр. 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018), Закона о заштити од пожара ("Сл. Гласник РС" бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005).

Мере за отклањање незаконитости:

Налаже се:

1. Утврдити подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену адаптацију расхладних кула у Народном позоришту у Београду, Француска 3.

Правни основ: чл.36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

2. Утврдити подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену адаптацију мале сцене „Раша Плаовић“ у Народном позоришту у Београду, Француска 3.

Правни основ: чл.36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

3. Прибавити сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на инвестиционо-техничку документацију у погледу предвиђених мера

заштите од пожара за извршену реконструкцију дела приземља претварањем ресторана „Боеми“ у музеј Народног позоришта.

Правни основ: чл.33., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

4. Утврдити подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену реконструкцију дела приземља претварањем ресторана „Боеми“ у музеј Народног позоришта.

Правни основ: чл.36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

5. Прибавити сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на инвестиционо-техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара за извршену реконструкцију инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења (постављен је уређај за рано стартовање) на објекту Народног позоришта у Београду.

Правни основ: чл.33., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

6. Утврдити подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену реконструкцију инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења (постављен је уређај за рано стартовање) на објекту Народног позоришта у Београду.

Правни основ: чл.36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

7. Прибавити сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на инвестиционо-техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара за извршену реконструкцију уградњом стабилних система за гашење пожара типа NOVEC у објекту Народног позоришта у Београду, Француска 3.

Правни основ: чл.33., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

8. Утврдити подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за извршену реконструкцију уградњом стабилних система за гашење пожара типа NOVEC у објекту Народног позоришта у Београду, Француска 3. Правни основ: чл.36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

9. Израдити нормативни акт План заштите од пожара и прибавити сагласност надлежног органа Министарства унутрашњих послова на исти.

Правни основ: чл. 27, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са Правилником о техничким нормативима о начину израде и садржаја Плана заштите од пожара аутономне покрајне, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију ("Сл. лист РС" бр. 73/2010)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

10. Извршити основну обуку запослених лица из области заштите од пожара према одобреном Програму основне обуке радника из области заштите од пожара и сачинити записник о извршеној обуци и провери знања свих запослених радника (саставни део записника су потписи радника да су присуствовали обуци).

Правни основ: чл. 53., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

11. Обезбедити потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства.

Правни основ: чл. 24. став 2 и чл.25., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

Нема података о општим примедбама са аспекта заштите од пожара

12. На видљивим местима у објекту истаћи План евакуације који одговара стварном стању у објекту, са обележеним местом посматрача на којем је постављен, са стандардним ознакама, као и упутства за поступање у случају пожара.

Правни основ: чл. 27а., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

13. Израдити и усвојити интерни нормативни акт Правилник за контролу и одржавање уређаја и инсталација предвиђених за рад у просторима угроженим експлозивним смешама.

Правни основ: чл.20. став 1 и 2 и чл.27., Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15) у складу са одредбама стандарда СРПС ЕН 60079-17 и СРПС ЕН 60079-19

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Француска бр.3, ГО Стари град, Београд, Категорија II.1.9.

Налаже се:

14. Извршити редовну контролу исправности свих мобилних уређаја за гашење пожара од стране овлашћеног тела, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајућу Исправу о контролисању исправности мобилних уређаја за гашење пожара.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са поглављем V.2, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

15. Извршити редовну контролу исправности свих мобилних уређаја за почетно гашење пожара (контролно испитивање) од стране овлашћеног тела, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајућу Исправу о контролисању.

Правни основ: чл. 43., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са поглављем V.2, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

16. Извршити редовну контролу исправности инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу о контролисању од стране овлашћеног правног лица

Правни основ: члан 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 12. и чл. 30. Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС" бр. 3/2018) и поглављем V.1. Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

17. Обезбедити сталну доступност хидранта и слободан простор око хидранта за његову несметану употребу.

Правни основ: чл. 77. став 1, тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл. 31, Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 3/2018).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

18. Извршити постављање светилки противпаничне расвете како би се обезбедила брза и ефикасна евакуација људи у случају настанка пожара, извршити функционално испитивање и сачинити стручни налаз о контролисању са подацима о аутономности рада светилки и водити евиденцију о периодичним прегледима.

Правни основ: чл. 40. став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

19. Довести у исправно и функционално стање противпаничну расвету у објекту Народног позоришта, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити извештај о извршеном испитивању.

Правни основ: чл. 40 став 1 и 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

20. Извршити редовну контролу исправности инсталације противпаничне расвете, сачинити извештај о контролисању са подацима о аутономности рада светилки и водити евиденцију о периодичним прегледима.

Правни основ: чл. 40. став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

21. Обезбедити услове за сигурну евакуацију људи из објекта Народног позоришта, уклањањем горивог и другог функционално неприпадајућег материјала са евакуационих путева.

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази надзираног субјекта.

22. Обезбедити услове за сигурну евакуацију из објекта адекватим обележавањем путева евакуације (смером евакуације ка излазу из објекта).

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази надзираног субјекта.

23. Извршити уклањање подних облога од итисона у А објекту Народног позоришта, за које није достављена атестна документација о карактеристикама реакције на пожар, према стандарду SRPS EN 13501-1, како би се обезбедили услови за сигурну евакуацију.

Правни основ: чл- 40. став 1 и 2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

24. Извршити уклањање подних облога од итисона и ламината у Б објекту Народног позоришта, за које није достављена атестна документација о карактеристикама реакције на пожар, према стандарду SRPS EN 13501-1, како би се обезбедили услови за сигурну евакуацију.

Правни основ: чл- 40. став 1 и 2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

25. Обезбедити услове за сигурну евакуацију из објекта постављањем врата која се отварају у смеру евакуације.

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

26. Обезбедити услове за сигурну евакуацију из објекта уклањањем горивог и неприпадајућег материјала који је ускладиштен испред евакуационог излаза ка улици Браће Југовића.

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

27. Обезбедити услове за сигурну евакуацију из објекта уклањањем горивог и неприпадајућег материјала који је ускладиштен испред евакуационог излаза ка улици Браће Југовића (транспортни улаз).

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

28. Извршити обележавање зборног места за евакуацију запослених и посетилаца из зграде јавне намене Народно позориште у Београду.

Правни основ: чл.77. став 1 тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

29. Извршити редовну контролу исправности стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу о контролисању од стране овлашћеног тела.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.72. и чл.73., Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93), поглавље V.3, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

30. Редовно вршити провере рада стабилне инсталације за дојаву пожара од стране одговорног лица корисника инсталације у размацима не дужим од два месеца и податке и мере редовног одржавања стабилне инсталације за дојаву пожара уносити у контролну књигу формирану у складу са прописаним обрасцем..

Правни основ: чл. 77. став 1. тачка 6) Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл. 71. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

31. Извршити детаљан преглед свих саставних делова стабилне инсталације за дојаву пожара, који се врши на сваких пет година, при чему је обавезно мерење отпора изолације и уземљења инсталације, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити Извештај.

Правни основ: чл. 43., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.75., Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

32. Поред дојавне централе система за откривање и дојаву пожара поставити Контролну књигу и ажурно је водити у складу са захтевима Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара.

Правни основ: чл. 43., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.6., чл.7., чл.18. став 2 и чл.71., Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

33. Извршити редовну контролу исправности инсталације за гашење пожара распршеном водом (спринклер), евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу о контролисању од стране овлашћеног тела.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

34. Формирати техничку документацију стабилне инсталације за гашење пожара водом – мокри спринклер систем: опис инсталација, функционисање, упутство о руковању, сервисирању и одржавању, периодичним прегледима, евиденцији радова одржавања, извршне функције и др. у складу са упутством произвођача и захтевима дефинисаним пројектном документацијом.

Доказ :тачка 3.16. контролне листе. Утврђено инспекцијским надзором.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

35. Извршити редовну контролу исправности инсталације за гашење пожара распршеном водом (дренчер), евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу о контролисању од стране овлашћеног тела.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

36. Извршити редовну контролу исправности инсталације за гашење пожара гасовитим средствима (NOVEC), евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу о контролисању од стране овлашћеног тела.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

37. Извршити редовну контролу исправности инсталације за гашење пожара гасовитим средствима (CO₂), евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу о контролисању од стране овлашћеног тела.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

38. Извршити редовну контролу исправности инсталације натпритисне вентилације у противпожарним степеништима, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу о контролисању од стране овлашћеног правног лица.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са поглављем V.6., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

39. Извршити комплетну редовну контролу инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења, евентуално уочене недостатке отклонити и доставити доказ о контролисању.

Правни основ: чл. 40. став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 15. и чл. 16., Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96) у складу са одредбама СРПС ЕН 62305-3

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

40. Извршити контролу инсталација ниског напона, општег напајања електричном енергијом, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ових инсталација и сачинити извештај од стране стручно оспособљеног лица.

Правни основ: чл. 40. став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са поглављем IV, Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53 и 54/88 и 28/95)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

41. Омогућити неометан прилаз разводном ормару на – 2 нивоу б објекта и омогућити искључење у случају хитности, поправке и одржавања.

Правни основ: чл. 78. став 1 тачка 4), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

42. Извршити и редовно вршити контролу исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности клапни отпорних према пожару у системима вентилације (целокупан уређај за активирање и аутоматско затварање клапни најмање једанпут у два месеца), евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити извештај о томе.

Правни основ: чл. 40. став 4., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.25., Правилник о техничким

нормативима за аутоматско затварање врата или клапни отпорних на пожар ("Сл. лист СФРЈ" бр. 35/80)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

43. Извршити редовну контролу исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности, провера функционалности врата отпорних према пожару на границама пожарних сектора (нпр. затварања врата, ручке на вратима, заптивеност врата, шарке, крила врата, оквир врата и др.), евентуално уочене недостатке отклонити, сачинити извештај о томе и уредно водити евиденцију.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

44. Извршити галванско премошћење врата отпорних на пожар која се налазе на техничкој просторији где се налазе електрични уређаји за појачавање светла, на 5. нивоу А сектора.

Правни основ: чл. 78 став 1 тачка 1., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

45. Обезбедити да врата отпорна према пожару у случају појаве пожара буду у пројектованом, затвореном положају.

Правни основ: чл. 40. став 1 и 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

46. Предвидети у потпуности мере заштите од пожара и експлозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима - формирати евиденцију издавања одобрења за заваривање на привременим местима за заваривање, ажурно уносити све радове од стране овлашћених радника.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења ("Сл. гласник СР Србије", бр. 50/1979)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

47. Извршити редовну контролу исправности уграђених електричних уређаја и инсталација у противексплозијској заштити, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу о контролисању од стране овлашћеног тела.

Правни основ: чл. 44., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.7, Правилник о посебним условима које морају

испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

48. Формирати евиденционе картоне и редовно уносити све мере редовног одржавања и превентивне периодичне прегледе електричних уређаја и опреме изведене у противексплозијској заштити, која је уграђена у експлозивно угроженим просторима у, а у складу са интерним нормативним актом правног лица за ову врсту инсталација и уређаја.

Правни основ: чл. 27. и 28., Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15) у складу са одредбама стандарда СРПС ЕН 60079-17 и СРПС ЕН 60079-19

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

49. Извршити уклањање накнадно изведене електричне инсталације са ножастим осигурачима у просторији са АКУ батеријама, која је импровизовано постављена и није изведена у противексплозијској заштити.

Правни основ: чл. 31 став 1 тачка 8 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2015), у складу са стандардима СРПС ЕН 60079-.

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази надзираног субјекта.

50. Извршити сервисирање и контролу исправности дизел-електричног агрегата, све евентуално уочене недостатке отклонити и прибавити Извештај о извршеном сервисирању.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл. 109. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" 53/88, 54/88 и "Сл. лист СРЈ" бр. 28/95).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем.

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази надзираног субјекта.

51. Извршити функционалну пробу рада свих сигурносних система техничке заштите, који морају да раде у условима пожара, када се напајају преко дизел електричног агрегата у случају пожара и нестанку мрежног напајања електричном енергијом, евентуалне недостатке отклонити, уз вођење одговарајуће евиденције.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл. 109., Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53 и 54/88 и 28/95)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

52. Обезбедити сандук са песком садржине до 0,25 m³ на месту где се налази дизел електрични агрегат.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

53. Уклонити гориви и други функционално неприпадајући материјал из просторије подстанице. Правни основ: чл. 78. став 1 тачка 4), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

54. Довести у исправно стање спринклер инсталацију и омогућити неометан приступ прикључку за ватрогасна возила на фасади објекта Народног позоришта.

Правни основ: чл. 78 став 1 тачка 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

55. Извршити заптивање отвора и кабловских продора кроз грађевинске конструкције отпорне према пожару, материјалима и на начин који обезбеђује отпорност према пожару као и грађевинске елементе кроз које продиру, као и премазивање каблова са обе стране у дужини према упутству произвођача, а за која су спроведена типска испитивања акредитованих лабораторија.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

56. Извршити пожарно издвајање простора АПА уређаја зидовима, таваницом и вратима отпорним према пожару у складу са потребним степеном отпорности према пожару.

Правни основ: чл. 78 став 1 тачка 2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

57. Извршити чишћење и неутрализацију резервоара од заосталих запаљивих течности и пара и сачинити стручни извештај.

Правни основ: чл. 77. став 1 тачка 6., Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара и експлозије при чишћењу судова за запаљиве течности („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 44/83 и 60/86)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

58. Извршити постављање врата потребне отпорности према пожару на граници пожарног сектора Велике сцене (простор Просценијума), сходно степену отпорности објекта према пожару.

Правни основ: чл. 77 став 1 тачка 3, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 1 и 9, Правилник о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/90)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

59. За ову меру биће донето Решење по скраћеном поступку број 217.1-490-1/2025

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од 2 дана по истеку напред датих рокова, без обзира да ли је поступио по мери и извршио је или не, сходно чл. 27 ст. 2 закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», бр. 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018). Уз обавештење, надзирани субјекат ће приложити документацију, односно други материјал (фотографије и др.) из кога је видљиво да су утврђена незаконитост и њене штетне последице отклоњене, а прописане обавезе испуњене.

Ако надзирани субјекат у остављеном року не поступи по изреченој мери за отклањање незаконитости која је унета у овај записник, не отклони незаконитост и штетне последице и не испуни прописане обавезе, инспектор ће донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза.

6. Други подаци и наводи од значаја

У складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о прекршајима, Законом о привредним преступима, Закоником о кривичном поступку и Законом о заштити од пожара, инспектор је овлашћен да:

- ако код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису, и поднесе надлежном правосудном органу кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно изда прекршајни налог;
- ако код надзираног субјекта открије незаконитост, предузме и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен (нпр. иницирање привременог или трајног одузимања дозволе).

Изузетно, када надзирани субјекат у остављеном року поступи према налогу, односно предлогу инспектора за отклањање незаконитости, ако се сматра да та незаконитост представља прекршај у складу са законом и другим прописом, инспектор против тог надзираног субјекта неће поднети захтев за покретање прекршајног поступка, односно неће му издати прекршајни налог када највиши износ запређене казне за прекршај не прелази 100.000 динара и није прописана заштитна мера, под условом да штетне последице нису наступиле, као и када су такве последице наступиле, али их је надзирани субјекат отклонио пре почињања поступка инспекцијског надзора или у остављеном року. О неподношењу захтева за покретање прекршајног поступка, односно не издавању прекршајног налога инспектор сачињава допуну записника о инспекцијском надзору, која садржи одговарајуће образложење.

7. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је сачињен у 3 истоветна примерка, одкојих се 1 доставља надзираном субјекту, а 2 примерка су за потребе инспекције.

Записник сачињен у Београду, 12.09.2025. године.

Инспектори

Прилози:

- контролна листа

Достављено:

- надзираном субјекту
- Управи/Одељењу за ванредне ситуације
- Архиви